



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

№ 282490

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.148.0053094-09
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 10 серпня 2009 до 21 липня 2014
Срок действия с

Продукція **Арматура трубопровідна промислова, усього 45 типів згідно
Продукция додатку, аксесуари та комплектувальні вироби до неї.**

8481

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 5761-74, ГОСТ 5761-2005,
ГОСТ 9544-75, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 11823-91,
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води, (згідно додатку).

Виробник продукції **Фірма «VALSTEAM ADCA ENGINEERING SA»,
Изготовитель продукции Trav. Da Douroana, Ponte da Pedra, 2419-006 Regueira de Pontes,
Leiria – Portugal, Португалія**

Сертифікат видано **ТОВ „Науково-виробниче підприємство „Техприлад”
Сертификат выдан Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський 4/9, ЄДРПОУ 22887660**

Додаткова інформація **арматура трубопровідна промислова, що випускається серійно та возиться в
Дополнительная информация Україну в період з 10 серпня 2009 р. до 21 липня 2014 р. з урахуванням гаран-
тійного терміну придатності. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією
здійснюється один раз на 1,5 роки.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **Орган з сертифікації ТОВ „ТЕСКО” (ОС „ТЕСКО”), свідоцтва
Сертификат выдан органом по сертификации № UA.PN.148 від 28.11.06р. та № UA.MQ.148 від 11.06.07р.**

03151 м. Київ, вул. Молодогвардійська, 116. (юридична адреса),
04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/9 (місцезнаходження),
тел. +38(044)- 2211-895, факс +38(044)- 455 7849, e-mail: cert centre@gmail.com, www.tecko.com.ua

На підставі - Сертифіката на систему управління якістю від 22.07.09р. № UA 2.148.03700-09, ОС „ТЕСКО”;
На основани - Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 148-078/09-1, 148-078/09-2, 148-078/09-3, 148-078/09-4,
148-078/09-5, 148-078/09-6, від 29.07.2009 р. ВЛ “ТЕСКО”, атестат акредитації №UA 6.00.Т.383.
- Висновку експертизи ТОВ «ТЕСКО» № 2885.06.30-02-01-078.09 від 29.07.09 р., дозвіл
Держгірпромнагляду від 30.10.06р. № 2885.06.30-74.30.0.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



С. П. Ющенко
підпис

С. П. Ющенко
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76



№ 239579

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.148.0053094-09

" 10 "серпня 2009 р.

Тип	DN	PN	Вимоги нормативних документів
Конденсатівідвідники моделей: FLT, IB, IBB, DT, TS, BM, BS/S/R, TH, CTS, BDV, BSS, TSS, TSW, CX, FS, BSR.	15÷150	16÷160	ГОСТ 12.2.063-81, п. 1.5. ГОСТ 9544-75, п. 4, п. 6; ГОСТ 9544-2005, пп. 4.3.2. ГОСТ 5761-74, пп. 1.9; 1.20; 1.22; 1.22а; 1.26; 2а.1; 2.2. ГОСТ 5761-2005, пп. 6.3; 6.5; 6.9.6; 6.9.12; 6.13; 7.1. НПАОП 0.00-1.11-98, Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води пп. 8.52, 8.53.
Вікна оглядові моделей: DW, SW, SCK.	15÷150	10÷40	ГОСТ 12.2.063-81, п. 1.5. ГОСТ 5761-74, пп. 1.9; 1.20; 1.22; 1.26; 2а.1. ГОСТ 5761-2005 пп. 6.3; 6.9.6; 6.9.12; 6.13; 7.1. НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52, 8.53.
Клапан зворотній моделей: RD, RT.	10÷200	10÷40	ГОСТ 12.2.063-81, пп. 1.4, 1.5. ГОСТ 11823-91, пп. 2.5; 2.6; 2.7; 2.11; 2.12; 3. НПАОП 0.00-1.11-98, пп. 8.52, 8.53.
Клапан для відводу повітря моделей: AE, FA CDV, CAD. Пристрій переривання вакууму, модель: VB.	10÷50	16÷50	ГОСТ 12.2.063-81, п. 1.5. ГОСТ 9544-75 п. 4, п. 6; ГОСТ 9544-2005, пп. 4.3.2. ГОСТ 5761-74, пп. 1.9; 1.20; 1.22; 1.22а; 1.26; 2а.1; 2.2. ГОСТ 5761-2005 пп. 6.3; 6.5; 6.9.6; 6.9.12; 6.13; 7.1. НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52, 8.53.
Пароводяні змішувачі ADCAMIX, модель: MX20. Парові інжектори моделей: SI, DSH, DF.	10÷40	6÷40	ГОСТ 12.2.063-81, п. 1.5. ГОСТ 5761-74, пп. 1.22; 2а.1. ГОСТ 5761-2005, пп. 6.3; 7.1. НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52, 8.53.
Клапани редуційні прямої дії: моделей: PRV, PRS, PS, PRW, P, RP; модель PRV41SS.	8÷100 10, 15	16÷63 320	ГОСТ 12.2.063-81, пп. 1.5. ГОСТ 5761-74, пп. 1.9; 1.16; 1.17; 1.20; 1.22; 1.23; 1.26; 2а.1; 2.2. ГОСТ 5761-2005, пп. 6.3; 6.5; 6.9.6; 6.9.12; 6.13; 7.1. НПАОП 0.00-1.11-98, пп. 8.52, 8.53.
Клапани регулюючі ADCATROL моделей: V, PV, PWV, PPV, PAV, VPA, VPC, TR.	15÷300	16÷40	ГОСТ 12.2.063-81, пп. 1.4; 1.5. ГОСТ 9544-75 п. 3, п. 5; ГОСТ 9544-2005, пп. 4.3.2. ГОСТ 5761-74, пп. 1.9; 1.16; 1.17; 1.20; 1.22; 1.22а; 1.23; 1.26; 2а.1; 2.2. ГОСТ 5761-2005, пп. 6.3; 6.5; 6.9.6; 6.9.12; 6.13; 7.1. НПАОП 0.00-1.11-98, пп. 8.52, 8.53.

Керівник органу з сертифікації
Рядом підписав орган по сертифікації



С.П. Ющенко
циліне

С.П. Ющенко
ініціали, прізвище

